



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»
(ПАО «ТГК-14»)

филиал «Читинский энергетический комплекс»

ул. Лавр. д. 1, г. Чита, Россия, 672020, тел/факс: (3022)995-068 / (3022)209-939, e-mail: chek@chita.tgk-14.com

16.02.2024 № 10-378

на № _____ от _____

Предписание

Отдела по взаимодействию с потребителями филиала «Читинский энергетический комплекс»

г. Чита

« 14 » февраля 2024 г.

В процессе проведённой внеплановой проверки инженером ОВП филиала «ЧЭК» Капустиной Н.В. по техническому состоянию тепловых энергоустановок и тепловых сетей, расположенных по адресу: Донецкая д.20 выявлены следующие нарушения требований технических регламентов и иных обязательных требований, установленных нормативными актами

№ п/п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Исполнитель Срок устранения нарушения (до)
1	2	4	5
1.	Количество заглушенных трубок ВВП составляет более 50% от общего числа трубок в секции, секция не подлежит дальнейшей эксплуатации.	Выполнить замену секции ВВП.	ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» 15.03.2024 г.

Вам требуется устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и предоставить письменный ответ по выполненным пунктам рекомендации на электронную почту по адресу: chek@chita.tgk-14.com с пометкой для ОВП.

Директор

М.П. Орлов

Рекомендацию для исполнения получил: